

住宅気密性能評価書

下記の住宅に関して、JIS A2201(送風機による住宅等の気密性能試験方法)に基づき試験を行った結果について、次の通り相違ないことを証明します。

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| 1. 建築主 | 滋賀県長浜市八幡中山町543
株式会社 国友トータルサービス |
| 2. 住宅の名称 | ■■■■様邸 住宅新築工事 |
| 3. 住宅の所在地 | 滋賀県長浜市湖北町速水■■■■ |
| 4. 測定年月日 | 2014年 9月12日 |

相当隙間面積:C値	1.01cm ³ /m ²
隙間特性値 :n値	1.48

評価書交付年月日 2016年3月14日

測定者 大阪府大阪市西区西本町1-10-10 オ-エックス西本町ビル5F
日本住環境株式会社 大阪営業所

