

住宅気密性能評価書

下記の住宅に関して、JIS A2201(送風機による住宅等の気密性能試験方法)に基づき試験を行った結果について、次の通り相違ないことを証明します。

1. 建築主 滋賀県長浜市八幡中山町543
株式会社 国友トータルサービス
2. 住宅の名称 [REDACTED] 様邸 住宅新築工事
3. 住宅の所在地 滋賀県長浜市十里 [REDACTED]
4. 測定年月日 2015年 11月11日

相当隙間面積:C値 0.52cm²/m²
隙間特性値 :n値 1.63

評価書交付年月日 2015年11月16日

測定者 大阪府大阪市西区西本町1-10-10 オーエックス西本町ビル5F
日本住環境株式会社 大阪営業所