

# 住宅気密性能評価書

下記の住宅に関して、JIS A2201(送風機による住宅等の気密性能試験方法)に基づき試験を行った結果について、次の通り相違ないことを証明します。

- |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 1. 建築主    | 滋賀県長浜市八幡中山町543<br>株式会社 国友トータルサービス |
| 2. 住宅の名称  | 様邸 住宅新築工事                         |
| 3. 住宅の所在地 | 滋賀県長浜市三田町                         |
| 4. 測定年月日  | 2015年 6月29日                       |

相当隙間面積:C値	0.30cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
隙間特性値 :n値	1.29

評価書交付年月日 2015年7月1日

測定者 大阪府大阪市西区西本町1-10-10 オーエックス西本町ビル5F  
日本住環境株式会社 大阪営業所