

住宅気密性能評価書

下記の住宅に関して、JIS A2201(送風機による住宅等の気密性能試験方法)に基づき試験を行った結果について、次の通り相違ないことを証明します。

1. 建築主 滋賀県長浜市八幡中山町543
株式会社 国友トータルサービス
2. 住宅の名称 ■■■■■様邸 住宅新築工事
3. 住宅の所在地 滋賀県長浜市三ツ矢元町■■■■■
4. 測定年月日 2014年 6月3日

相当隙間面積:C値 0.34cm³/m²
隙間特性値 :n値 1.49

評価書交付年月日 2016年3月14日

測定者 大阪府大阪市西区西本町1-10-10 オーエックス西本町ビル5F
日本住環境株式会社 大阪営業所

